ОПРОСНЫЙ ЛИСТ .Молниеприемники штыревые одиночной установки.

*Количество молниепремников,шт.**	
*Заказчик**	
*Запрос №**	

Основные характеристики места установки	
Ветровой район экплуатации (Указывается в соответствии с СП 20.13330.2016 (СНиП 2.01.07-85) Нагрузки и воздействия)*	
Климатический район эксплуатации (min температура самых холодных суток обеспеченностью 0,98), и/или населённый пункт места устоновки (Указывается в соответствии с СП. 131.13330.2018(СНиП 23-01-99) Строительная климатология)*	
Сейсмичность площадки строительства (Указывается в соответствии с СП. 14.13330.2018 (СНиП II-7-81)Строительство в сейсмических районах, указывается при значении сейсмичности 7-мь баллов включительно и выше)*	
Дополнительно	

Основные характеристики конструкции мачты:

*Общая всота молниеприемника,м**		*Высота ствола мачты (опоры),м**		*Высота надставки,м*	
*Тип ствола (опоры)**	☐ *-трубный*	☐ *-граненый*	☐ *-круглоконический***		
*Тип установки**	☐ *-фланцевый*	☐ *-прямостоеный*			
*Вид покрытия металлоконструкций**	*Горячее цинкование (Ц гор)*	☐ *- ц*			
	Дневная маркировка	☐ *- ц + лк (кр+б лая)*			
	Комбинированная	☐ *- ц + лк*			

Требования на расчётпо предельной гипкости по СП 16.13330.2017 (Выбрать значение коффициента расчетной длины μ)	☐ *-1,12*	☐ *-2,0*	☐ *-НЕТ*		

Требования по относительному отклонению верхнец части ствопа под действием климатических нагрузок:	☐ *- 1/100*	☐ *-1/75*	☐ *-НЕТ*		

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Наличие проводника повторного заземления молниеприемник	☐ *- ДА*	☐ *- НЕТ*		
Наличие (указать количество до 3-х вкл.) точек для присоединения к внешнему контуру заземления в нижней части ствола	☐ *- ДА_____ точек*	☐ *- НЕТ*		

Элементы для монтажа, заказываемые отдельно:

Закладной элемент фундамента	☐ *- ДА*	☐ *- НЕТ*		
Монтажный комплект (если необходим для сбрки мачты)	☐ *- ДА*	☐ *- НЕТ*		

ОЛ заполнил	*Должность*	*Дата*	*Подпись*

Примечания: * - графы, обязательные к заполнению
*****- высота ствола до 11 метров, в производстве с 2023 г.***

					Запрос №……	*Лист*
Ли	*Изм.*	*№ докум.*	*Подп.*	*Дат*		1

Подп. и дата *Взам. инв. №* *Инв. № дубл.* *Подп. и дата* *Инв. № подл*

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ .Молниеприемники штыревые одиночной установки.

При наличии какого-либо оборудования, кроме молниеприемной надставки (штыревого молниеприемника, необходимо заполнить ТЗ на опоры стальные многоцелевые (при общей высоте до 16 метров) или на мачты типа СР (при высоте свыше 16 метров)